

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Электромеханический техникум
железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
СПб ГБПОУ «ЭМТ железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт:
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 1-5 этажей, 9189,5 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка: 24252 кв.м;

Объект культурного наследия: **нет;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Арендодатель (наименование организации): **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Административно-территориальная подведомственность: **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: **Образование;**

Наименование предоставляемых услуг: **Образовательные услуги, подготовка специалистов средне-профессионального звена;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **540 человек/день;**

Форма способа оказания услуг: **к месту предоставления услуги;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **взрослые трудоспособного возраста, дети от 15 лет;**

Категории обслуживаемых инвалидов: **нет;**

*В связи с медицинскими нормами профессиональной пригодности, на основании Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности», в Техникуме не могут обучаться граждане с инвалидностью категорий: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.***

Граждане, имеющие инвалидность, могут рассматриваться только как посетители учреждения.

Мы, нижеподписавшиеся,
Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» Агрэ Марк Павлович, с одной стороны,
и представитель Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» Большаков Алексей Геннадьевич, действующий на основании доверенности № 22/08/01, срок действия до 30 августа 2017 г. с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

(Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У) / соответствует частично (условно) для К,О,С,Г,У / не соответствуют, для К,О,С,Г,У) / нет*).

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да (частично соответствует К,О)*;
2. Пандус стационарный наружный: *нет*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружная лестница входной зоны: *да (частично соответствует О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *да (не соответствуют О,С)*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да (не соответствуют О,С)*;
10. Подъемные платформы наружные: *нет*;
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да (частично соответствует К,О,С,Г,У, дополнительно установлены таблички с номером телефона вызова помощи)*;
13. Лифт пассажирский: *нет*;
14. Лифт грузовой: *нет*;
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*;
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (частично соответствуют К,О,С)*;
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет*;
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*;
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет*;
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*;

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**;

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да (частично соответствует К,О,Г,У)**

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Здание недоступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции, или до приобретения/установки технических средств по преодолению лестничных маршей.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова» расположенного по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 19, корп. 2, литер А, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время: **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения (кроме инвалидов на креслах-колясках), в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1	Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)		
1.1	К, О, С, Г, У	Территория огорожена. Имеющиеся транспортные ворота открыты для беспрепятственного проезда (прохода) на территорию на все время работы учреждения. Движение по территории к входам в здание осуществляется по дорожкам с твердым покрытием, без перепадов высот	
2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)		
2.1	К, О, С, Г, У	На входной двери центрального входа установлена табличка (на контрастном фоне, легко визуальнo опознаваемая и читаемая снизу от начала лестничного марша) с номером телефона вызова сотрудника учреждения для оказания помощи по сопровождению до места предоставления услуги. Телефон: +7 (812) 241-28-88 Имеется кнопка звонка вызова помощи, размещенная некорректно (наверху, около входной двери) Около входа в здание со стороны служебной парковки в доступном месте установлена кнопка звонка вызова помощи и дополнительно размещена табличка с телефонами, такая же, как на центральном входе	

2.2	К	<p>Здание не доступно для инвалидов на креслах-колясках до капитального ремонта или реконструкции.</p> <p>Отсутствуют доступные входы. Отсутствуют пандусы или иные устройства помощи в преодолении (наружных и внутренних) лестниц на первый этаж на имеющихся входах в здание.</p> <p>Установленная на входной лестнице центрального входа аппарель не может быть признана средством обеспечения доступа в здание для инвалидов</p>	
2.3	О	<p>До уровня входной площадки центрального входа ведет наружная лестница. Лестница оборудована поручнями.</p> <p>Входные двери имеет завышенные пороги.</p> <p>В вестибюле здания установлены контрольно-пропускные устройства (турникеты). Для инвалидов предусмотрен дополнительный свободный проход.</p> <p>Для инвалидов доступно с сопровождением (по необходимости).</p> <p>Вход в здание со стороны служебной парковки имеет значительные неровности асфальтового покрытия на пути движения, неудовлетворительные параметры пешеходной прохода в ограде (калитки), перепады высот в виде ступеней до уровня входной площадки и внутренней лестницы на первый этаж не оборудованных поручнями - не может быть рекомендован в качестве пути движения для инвалидов</p>	
2.4	С	<p>Входная зона центрального входа и входа со стороны служебной парковки (лестницы, дверные проемы входной группы) не адаптированы для инвалидов по зрению.</p> <p>Доступны с сопровождением</p>	
2.5	О, С, Г, У	<p>Назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство.</p> <p><i>Ответственные сотрудники:</i> Демидович Н.В. - зам. директора по АХЧ, Федотова Г.Н. - зам. директора по УВР, Бондаренко Л.В. - техник-смотритель здания, дежурные вахтеры</p> <p>В должностные инструкции внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в Журнале проведения инструктажа от 18.04.2016 г.</p> <p>В соответствии с приказом, 23.01.2017 г. проведен инструктаж для всех сотрудников техникума по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования</p>	<p>Приказ № 18-А от 11.04.2016</p> <p>Приказ № 31-од от 23.01.2017</p>
3	<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>		
3.1	О, Г, У	<p>Внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты отсутствуют.</p> <p>Перемещение между этажами здания возможно с помощью имеющихся в здании внутренних лестниц.</p> <p>Лестницы оборудованы поручнями.</p> <p>Параметры дверей на путях движения инвалидов (в том числе в учебных кабинетах) не соответствуют нормам по ширине одной створки и высоте порогов. Двери входной группы центрального входа, двери в коридорах и на лестницы двухстворчатые - для беспрепятственного прохода, по необходимости, может быть открыта вторая створка. Часть дверей в здании имеет завышенные пороги.</p> <p>В здании для инвалидов достаточно места для движения по коридорам и беспрепятственного подхода к оборудованию в кабинетах.</p> <p>Доступно для инвалидов с сопровождением (по необходимости)</p>	
3.2	С	<p>Пути движения внутри здания (лестницы, коридоры, дверные и открытые проемы) не адаптированы для инвалидов по зрению.</p> <p>Доступны с сопровождением</p>	

3.3	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.2.5	Приказ № 18-А от 11.04.2016
4	Зона: места обслуживания инвалидов		
4.1	О, С, Г, У	Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом этаже здания. Для посетителей техникума на первом этаже здания предусмотрены места для встречи с администрацией (кабинеты администрации и учебные кабинеты первого этажа), помещение приемной комиссии.	
4.2	О, С, Г, У	Перемещение инвалидов до места предоставления услуги организовано в сопровождении сотрудников учреждения, указанных в п.2.5	Приказ № 18-А от 11.04.2016
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)		
5.1	(К), О	На первом этаже имеется специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов (в том числе оборудованное для инвалидов на креслах-колясках)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для слепых (посещение возможно с сопровождением)	
5.3	О, С, Г, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников, указанных в п.2.5	Приказ № 18-А от 11.04.2016
6	Информационное обеспечение на Объекте		
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников, указанных в п.2.5	Приказ № 18-А от 11.04.2016
6.2	К, О, С, Г, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://emtgt.ru/iblock.html На сайте учреждения размещена: - контактная информация; - информация о путях движения к техникуму от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о недоступности учебного корпуса для инвалидов на креслах-колясках; - условия доступности по зонам, наименованию зон для различных категорий инвалидов; - памятка для инвалида по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - версия сайта для слабовидящих граждан; - информация об наличии/доступности санитарно-гигиенического помещения; - информация о наличии инвалидной парковки на территории техникума и на прилегающей территории	
6.3	К, О, С, Г, У	Назначен сотрудник, ответственный за организацию информационного наполнения официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам доступности Объекта и предоставляемых услуг. <i>Ответственный сотрудник: Демидович С.Н. - преподаватель ИТК</i>	Приказ № 232-од от 17.07.2017
Дополнительные меры (при наличии)			
7	Зона: пути движения к объекту		
		От ближайшей станции метро «Международная» - автобус № 12, 31, 91, 95; маршрутное такси № К12, К135, К227, К253, К31, К339, К401; троллейбус № 35 до остановки «ул. Софийская» (пересечение ул. Белы Куна и ул. Софийской) и далее пешком 10-15 минут (980 м) по выделенному пешеходному пути. Или от станции метро «Бухарестская» - автобус № 117, 141; маршрутное такси № К170, К344 до остановки «Лицей» и далее пешком менее 300 м	

8	Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
		На территории техникума, около центрального входа в здание и на служебной парковке со стороны заднего входа, имеются выделенные парковочные места, частично оборудованные для инвалидов на личном автотранспорте

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

Оборудовать парковочные места на территории колледжа для инвалидного автотранспорта согласно нормам СП 59.13330.2012;

Дооборудовать имеющееся доступное санитарно-гигиеническое помещение на первом этаже «тревожной кнопкой», согласно нормам СП 59.13330.2012;

Разработать проект по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов на креслах-колясках на первый этаж здания, включающий в себя, в качестве одного из возможных вариантов, оборудование центрального входа пандусом или подъемной платформой с вертикальным перемещением (устанавливается заданием на проектирование), согласно нормам СП59.13330.2012;

Выполнить мероприятия по адаптации входной зоны центрального входа, путей движения в здании и доступного санитарно-гигиенического помещения для слабовидящих и слепых инвалидов (предусматривающие соответствующую звуковую, световую, тактильную и цветовую составляющие помощи в ориентировании и предупреждении о препятствиях), согласно нормам СП 59.13330.2012;


В том числе нанести контрастную разметку на ступени входной лестницы центрального входа, согласно пп.4.1.12, 4.1.16 СП59.13330.2012;

В том числе установить около входной двери центрального входа вывеску с названием и режимом работы организации, выполненную на контрастном фоне с повтором рельефно-точечным шрифтом Брайля;


В том числе нанести на все прозрачные вертикальные поверхности входного тамбура центрального входа контрастную маркировку для слабовидящих граждан, согласно п.5.1.5 СП59.13330.2012. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости;

В том числе оборудовать помещения техникума, на путях движения инвалидов, набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно пп.5.5.2 - 5.5.4 СП 59.13330.2012

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица
Директор

 / Agrz М.П. /
М.П.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица

 / Большаков А.Г. /
М.П.